

廠商疑義	機關答覆
<p>施工規範 13425 章之超音波水位計，此規範似乎限縮水位偵測設備，超音波水位計易受環境溫溼度干擾且有 20-30 公分之盲區，市面上雷達波水位計更為精準此規範建請說明，建請放寬可使用於水位偵測設備之種類。</p>	<p>有關超音波水位計與 WIFI 無線傳輸設備之規格疑義，上述設備乃考量計畫實際需求及後續操作維護等因素而擬定設備之規格，所擬定之設備規格並無特定專利、生產者等限制，相關設備取得無虞，故仍維持本案設備種類。</p>
<p>需求說明書中「各監測設備之傳訊方式皆為無線點到點 WIFI 傳輸」，經查市面上 IOT 物聯網感測設備皆使用更省電之 LPWAN 傳輸方式，建請放寬可使用於無線傳輸方式之種類。</p>	<p>有關無線傳輸設備之規格疑義，上述設備乃考量計畫實際需求及後續操作維護等因素而擬定設備之規格，所擬定之設備規格並無特定專利、生產者等限制，相關設備取得無虞，故仍維持本案設備種類。</p>